



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.КР.ОП066.В00649

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 22.12.2006

Действителен до 28.11.2009

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированные надлежащим образом образцы оборудования пожарного оповещения и трансляции в составе:

стоечное трансляционное оборудование CD-610, CD-660, CD-3500, CN-9102, DFD-4214, DSM-4264, LM-9228, DSC-4300, PX-9116, EP-9216, EQ-2131, EQ-2215, EQ-2231, ES-9116, PP-9113, PP-9213, PP-9214, LM-9414, MVF-2132, PA-2312, PA-9312, PA-9324, PA-9336, PA-9348, DRM-4016, PB-9207A, PC-9335AD, PD-9359, PE-9103A, PG-9104, PM-9208, PO-9106, DSR-4216, ECS-9216, PS-9116, PS-9116 I, PT-9107SD, TU-610, PW-9242N, PX-0288, RG-9116, SC-9116R, SC-9216R, TB-9116, TB-9232, PAC-5000; трансляционные усилители мощности A-60, A-120, ACR-60, ACR-120M, PA-2100, PA-2200M, MAGIC-6004, PA-920, PA-935A, PA-1000B, PA-1000BR, PA-2000A, PA-4000A, PA-6000A, PAM-60, PAM-120A, PAM-340A, PAM-480A, PAM-510, PAM-520, POP-60, POP-120A, SYSTEM-2120A, SYSTEM-2240M, PCT-610, PCT-620, PCT-630, PCT-640, PAR-610, PAR-620; громкоговорители трансляционные APT-01A, APT-03A, CF-60 (B,W), CF-120 (B,W), CH-510, CH-520, CH-522, CH-530, CH-532, CS-510, CS-520, CS-530, CS-540; CS-03, CS-03A, CS-05 G/W, CS-10, CS-620, CS-640, CS-710/710(i), CS-720/720(i), CS-730/730(i), CS-740/740(i), CS-810, CS-820, CS-830, CS-840, CS-910, CS-920, CS-930, CS-940, FS-30, FS-52, FS-60, FS-100, GS-50BT/WT, HS-20, HS-520, HS-30, HS-30RT, HS-40RT, HS-50, MS-03, MS-05, MS-50BT/WT, SWS-03(I/B), SWS-03A(I/B), SWS-10(I/B), SWS-10A(I/B); принадлежности и части ATT-03, ATT-30, TT-BOX, BP-9100, BP-9200, BP-9300, LM-88, LM-88A, MC-091, MC-092, MC-093, OT-4240, OT-4480, OT-4960, OT-6004, PA-151D, PA-231D, PA-271D, PA-331D, PA-391D, PAM-CDA, PAM-T, PF-9302, PR-091A, PR-111A, PR-151A, PR-231A, PR-271A, PR-331A, PR-391A, PS-88, PS-88A, RM-01, RM-05A, RM-88, RM-916, MD-110, MD-310, MD-510, MD-710, BKT-A120, BKT-PA1000B, BKT-PA2000A, BKT-PA4000A, BKT-PA935A, BKT-SYS2240A, FSB-1, FSB-2, TS-1, GP-03, SP-03

43 7133
код К-ОКП

8531 10 300 0
код ТН ВЭД

продукция

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в

НПБ 57-97*, НПБ 77-98, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, разд.4 п.4.3)

ИД

при обязательной сертификации.

Сертификат распространяется на серийный выпуск.

Схема сертификации №3а

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан:

Фирме "INTER-M Corporation", Ю.Корея

653-5 Banghak-Dong, Dobong-Ku, Seoul, Korea, тел.: 82-2-2289-8141, факс: 82-2-2289-8149

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель:

Фирма "INTER-M Corporation", Ю.Корея

653-5 Banghak-Dong, Dobong-Ku, Seoul, Korea, тел.: 82-2-2289-8141, факс: 82-2-2289-8149

реквизиты предприятия, организации, адрес

№ 0219482



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол испытаний № 162/1/03 от 28.11.2003	Лаборатория испытаний ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД России, № ССПБ.RU.ИН.046 от 25.11.2002
Протокол испытаний № 172/1/06 от 01.12.2006	Лаборатория испытаний технических средств охраны и безопасности объектов ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.RU.ИН.116 от 29.06.2006
Акт проверки производства № 77/06-ПБ от 30.11.2006.	Орган по сертификации продукции «Компания СТР Дальний Восток», № РОСС KR.0001.11BZ03 от 17.05.2005
Экспертное заключение от 04.12.2006	Орган по сертификации «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России № ССПБ.RU.ОП.066 от 29.06.2006

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности

"Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования".

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком изготовителя.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан:

Органом по сертификации «СИСТЕМ-ТЕСТ» Федерального государственного учреждения «Центр сертификации аппаратуры охранной и пожарной сигнализации» МВД России (ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России), № ССПБ.RU.ОП.066.
143903, Московская обл., г.Балашиха, мкр.ВНИИПО, 12 т/ф: (495) 529-84-16.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес



Руководитель органа по сертификации

Эксперт


подпись

В.А.Сахаров

инициалы, фамилия


подпись

В.М.Морозов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.